




DETALHE TÍPICO DO EXTINTORES SEM ESCALA



...SINALIZAÇÃO DE ILLUMINAÇÃO DE EMERGENCIA... ATENÇÃO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM NORMA COM RELAÇÃO AS COTES, TAMANHO DO...
...SINALIZADORES DEVEM ESTAR SAGRADOS, COM A FLETURA ADEQUADA E TOSQUIN SILETO DE...
...SINALIZADORES DEVEM ESTAR SAGRADOS, COM A FLETURA ADEQUADA E TOSQUIN SILETO DE...
...SINALIZADORES DEVEM ESTAR SAGRADOS, COM A FLETURA ADEQUADA E TOSQUIN SILETO DE...



DETALHE TÍPICO SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES EM PAREDE




DETALHE TÍPICO SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES EM COLUNAS




BLOCOS AUTÔNOMOS P/ ILLUMINAÇÃO EMERGENCIA
I.E.
PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ INSCRIÇÃO
SAIDA
FUNDO VERDE E LETRAS FOTOLUMINESCENTES
H=2,50m
SOBRE PORTA: H=2,50m EM PAREDE: H=1,80m
PISO ACABADO

DETALHE INSTALAÇÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA SEM ESCALA


LEGENDA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA					
Identificação	Área	Identificação	Identificação	Local de Instalação	Altura
E5		Extintores	Extintores	Local de instalação	1,80m
S1		Sinalização de Saída	Sinalização de Saída	Local de instalação	1,80m
S2		Sinalização de Saída	Sinalização de Saída	Local de instalação	1,80m
S3		Sinalização de Saída	Sinalização de Saída	Local de instalação	1,80m
S8		Sinalização de Saída	Sinalização de Saída	Local de instalação	1,80m
S9		Sinalização de Saída	Sinalização de Saída	Local de instalação	1,80m
S12		Sinalização de Saída	Sinalização de Saída	Local de instalação	1,80m
S18		Sinalização de Saída	Sinalização de Saída	Local de instalação	1,80m




DETALHE DO GUARDA-CORPO SEM ESCALA



DETALHE DO GUARDA-CORPO SEM ESCALA



DETALHE DO GUARDA-CORPO SEM ESCALA




DETALHE DO GUARDA-CORPO SEM ESCALA

DIMENSÕES DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO										
Sinalização	Tamanho	Esp. (mm)	Esp. (mm)							
			1	2	3	4	5	6	7	8
E5	100x100	3	101	102	103	104	105	106	107	108
S1	100x100	3	101	102	103	104	105	106	107	108
S2	100x100	3	101	102	103	104	105	106	107	108
S3	100x100	3	101	102	103	104	105	106	107	108
S8	100x100	3	101	102	103	104	105	106	107	108
S9	100x100	3	101	102	103	104	105	106	107	108
S12	100x100	3	101	102	103	104	105	106	107	108
S18	100x100	3	101	102	103	104	105	106	107	108

DETALHE INSTALAÇÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA SEM ESCALA



DETALHE DO GUARDA-CORPO SEM ESCALA



DETALHE DO GUARDA-CORPO SEM ESCALA



DETALHE DO GUARDA-CORPO SEM ESCALA

Emissão Inicial		JUN/21		Legenda:		Contratante:		SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI	
Emissão		JUN/21		Legenda:		Contratado:		SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI	
Emissão		JUN/21		Legenda:		Autoridade do Projeto:		ALBERTO FREDERICO SALOME COSTA	
Emissão		JUN/21		Legenda:		Responsável Técnico/Contrato:		SEMOMI-AFSC-PB-TPSLINHARES-B-INC-PRANCHA-F02-R01	
Emissão		JUN/21		Legenda:		Escala:		1:100	
Emissão		JUN/21		Legenda:		Data:		01	
Emissão		JUN/21		Legenda:		Página:		02/02	



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura

Empreendimento: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES

Projeto: PROJETO BÁSICO DE PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO PAVIMENTO TERREO E COBERTURA

Detalhes Gerais